2019年8月

文章编号 2095-1531(2019)04-0741-12

光栅精密位移测量技术发展综述

高 旭^{1*} 李舒航¹ 冯庆林¹ 陈 伟²

(1.长春理工大学 光电工程学院, 吉林 长春 130022;2.中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所, 吉林 长春 130033)

摘要:精密测量是精密机械加工的基础 是制造行业中影响制造精度的决定性因素之一 在当代精密机械制造领域应用 广泛。基于光栅的精密位移测量系统以其对环境要求小 测量分辨率高等优点 在精密位移测量领域占据重要位置。基 于光栅的精密位移测量系统包括光学测量系统、信号接收、电子学细分及整体装调几部分。本文主要针对光学测量光路 部分进行综述介绍。首先介绍了经典光栅干涉位移测量原理;其次 综述了基于光栅的精密位移测量系统的关键技术现 状;再次 对比分析了几种最具有代表性的测量技术 ,总结其优缺点;最后 ,对基于光栅的精密位移测量技术进行展望 ,揭 示其高精度、高分辨力、高鲁棒性、微型化、多维化、多技术融合的发展趋势。

关键 词: 位移测量; 光栅; 高精度测量; 衍射干涉

中图分类号: TP29 文献标识码: A doi: 10.3788/CO.20191204.0741

Development of grating-based precise displacement measurement technology

GAO ${\rm Xu}^{1*}~$, LI Shu-Hang 1 , MA Qing-Iin 1 , CHEN ${\rm Wei}^2$

(1. Changchun University of Science and Technology ,Changchun 130022 ,China;
2. Changchun Institute of Optics ,Fine Mechanics and Physics , Chinese Academy of Sciences ,Changchun 130033 ,China)
* Corresponding author , E-mail: gaox19870513@163.com

Abstract: Precision measurement is the basis of precision machining and it's one of the decisive factors of manufacturing accuracy in the manufacturing industry. It is widely used in the field of contemporary precision machinery manufacturing. The grating-based precise displacement measurement system play an important role in the field of precise displacement measurement because of its small environmental requirements and high res-

收稿日期: 2018-11-07;修订日期: 2018-12-29

基金项目: 国家自然科学基金(No.51505078); 吉林省科技厅优秀青年人才基金(No.20180520187JH); 吉林省教育 厅"十三五"科学技术项目基金(No.JJKH20190544KJ); 中国博士后面上基金(No.2018M641778)

Supported by National Natural Science Foundation of China (No.51505078); Outstanding Youth Fund of Jilin Science and Technology Department (No. 20180520187JH); Jilin Provincial Department of Education "13th Five-Year" Science and Technology Project Fund (No.JJKH20190544KJ); China Postdoctoral Science Foundation Funded Project (No.2018M641778)

olution. The grating-based precise displacement measurement system includes optical measurement , signal reception , electronic subdivision and integral adjustment. In this paper , the optical path of optical measurement is introduced. Firstly , the principles of classical grating interferometric displacement measurement are introduced. Secondly , the key technologies of the grating-based precise displacement measurement system are summarized. Thirdly , the latest representative measurement techniques are compared and analyzed , and their advantages and disadvantages are summarized. Finally , prospects are provided for the future of grating-based precise displacement measurement technology wherein the the development trend of its high precision , high resolution , high robustness , miniaturization , multi-dimension and multi-technological fusion are revealed. **Key words**: displacement measurement; grating; high precision measurement; interference and diffraction

1 引 言

精密位移测量是半导体、精密测量和计量领 域的关键问题。在现代制造系统和测量仪器中, 精密测量的水平决定了制造仪器的精度,因此高 精度位移测量系统对于现代设备制造具有重要意 义。

光栅位移测量起源于 20 世纪 50 年代,1954 年 英国建立了第一个利用莫尔条纹测量线位移 的工作样机 随后各国家开始进行不断的研究 基 于干涉和衍射的测量系统开始逐渐发展起来。 (1)德国海德汉公司从 60 年代初期开始生产直 线光栅尺,1987年推出LIP101敞开式光栅尺,分 辨率为 0.02 μm。该公司今仍是市场认可度最高 的光栅尺及编码器厂家,生产的 LC193F 直线光 栅尺分辨率达 0.005 μm; (2) 日本佳能公司从 1990年开始大量申请衍射光干涉方面的专利 不 断发展位置传感器,ML-08/1000GA线性传感器 在 10 mm 范围内线性精度达到±0.08 μm; (3) 中 国科学院长春光学精密机械与物理研究所(简称 长光所) 1959 年自主研制出了我国第一台光栅刻 划机和第一块光栅。2016 年,长光所制造出目前 世界上面积最大的高精度中阶梯光栅。光栅测长 技术至今已有几十年的历史 德国、日本等国家的 技术领先的公司占据了绝大部分的高端领域,中 国的精密测量技术虽目前尚不属于领先行列但也 在不断发展中。总体来讲,光栅测量技术正朝着 高分辨率的方向发展。随着德国"工业 4.0"与 "中国制造 2025"的提出 人们对于精度的追求越

来越高,没有高精度的测量就没有高精度的仪器, 精密测量精度已经进入到纳米量级^[1-3]。相较于 电容、电感微位移测量、激光位移测量等系统,基 于光栅的位移测量系统由于具有精度高、分辨力 高、体积小、抗干扰性强、成本低、工作环境要求 低、使用方便等优点,具有更大的应用潜力,目前 已经发展出很多新的基于光栅的位移测量系 统^[4-9]。

本文对光栅精密位移测量系统的原理进行了 介绍,分析了目前精密位移测量系统的基本原理、 发展现状及优缺点,并提出了光栅精密位移测量 系统的未来发展趋势。

2 基本原理

光栅位移测量系统包括光学测量系统、信号 接收处理、电子学细分及整体装调部分。整体首 先由光源产生光束照射到测量光栅上,光栅固定 在线性移动部件上做直线运动,光束经过移动的 光栅时由于产生衍射光干涉而携带位移信息,后 经光信号接收及转换系统,将光信号转化为电信 号,再经过电子学细分等处理过程得到精密位移 量。本文着重阐述光学测量部分,其主要依据以 下原理设计:(1)衍射光栅干涉原理:双光栅测量 系统中参考光栅和测量光栅成一定夹角放置,相 对移动时出射的各级衍射光光程产生变化,从而 发生衍射光的干涉,通过对干涉信息的解调获取 位移信息。(2)多普勒频移原理:当单色波入射 到运动物体时,光波发生散射,散射光频率相对于 入射光频率产生了正比于物体运动速度的频率偏 移。当运动物体为光栅时,出射的同一正负级次 衍射光产生频移,合束后产生拍频干涉,后经对干 涉信息的接收与解调得到位移信息。随着光栅测 量技术的发展,一方面现已发展出更多的新型光 栅,他们不再以传统的原理进行测量,而是结合新 材料设计新光路;另一方面随着探测器的发展,光 栅信号处理方式也在不断更新,共同实现了位移 的精密测量。

3 光栅位移测量关键技术分析

现代工业追求的高精度、高分辨力、多维度、 抗干扰性强的测量目标催生了新型光栅精密位移 测量系统。以下主要介绍在传统测量光路的基础 上,通过改良光路结构、设计新型光栅、运用差分 原理等实现高精度、多维度的新型光栅位移测量 系统,并给出各系统的优缺点。

3.1 基于光栅的一维测量系统

基于光栅的一维测量系统可分为单光栅、双 光栅与多光栅系统,它们大多以衍射光干涉为测 量原理,设计光路达到测量目的。

3.1.1 双光栅光学系统

传统双光栅测量系统由参考光栅和测量光栅 组成,两光栅相对移动产生莫尔条纹,后经探测器 将光信号转化为电信号,经电学倍频处理得到精 密位移信息。经典双光栅位移测量系统原理如图 1所示^[10],光源S发光经过准直透镜L后照射到 参考光栅G1上,经过参考光栅G1和测量光栅 G2后形成莫尔条纹,由探测器D接收后传输到 信号处理系统E。当测量光栅相对参考光栅移动 时,通过检测莫尔条纹的变化,可得到两光栅相对 位移的大小,实现微小位移测量。

3.1.2 单光栅光学系统

传统双光栅系统当光栅截距小于 10 μm 时, 信号信噪比降低,且由于高密度光栅的衍射效应 使高次谐波增加,严重影响后续的电信号处理。 因此提出基于光栅衍射光干涉的单光栅位移测量 系统^[11-2],如图 2 所示。光栅尺安装在直线导轨 上,读数头相对其做直线运动,激光经分束镜后垂 直射向光栅产生衍射光束,±m 级衍射光通过自



图 1 经典双光栅位移测量系统光学结构 Fig.1 Optical structure of classical double grating displacement measurement system

准直反射器后再以一定角度射入光栅,再次通过 光栅的衍射光通过分束反射镜后进入 NBS 和 PBS 的偏振分光系统,后经接收器接收并转化成 光电信号。单光栅测量系统若采用 400 lp/mm 的 高密度光栅,则原始信号周期为 0.6 μm,经电子 学细分后系统分辨率达到 0.586 nm,精度为 0.1 μm。





Fig.2 Optical structure of single grating displacement measurement system

3.1.3 三光栅光学系统

光栅测量系统中,提高系统测量精度和分辨 力的根本方法是采用高密度的光栅优化原始光信 号,因此在双光栅系统中考虑通过减小光栅副的 间隙得到可用的光电信号,但过小的间隙导致的 蹿动或灰尘极易划伤光栅,且增加了对导轨加工 精度的要求。在单、双光栅系统中,仅通过提高光 栅的刻线密度无法实现更高精度的测量。因此, 为得到高精度的位移测量系统,需要突破传统的 双光栅结构,需设计新型光学测量结构。

中国台湾元智大学和哈尔滨工业大学联合提 出采用三光栅组合干涉仪实现高位移分辨率的编 码器。三光栅组合在测量位相 2π 内位移误差在 10 nm以内,理论预测的最佳灵敏度为0.72°/nm, 分辨率近似小于 0.1 nm,对环境有较强的抗干扰 性。其原理如图 3 所示^[13-45],外差光源发出激光 进入三光栅系统,经过光栅 G1 产生的±1 级衍射 光分别经反射镜 M1、M2 后通过 1/4 波片进入探 测器 D1、D2。探测器 D1 中的干涉信号是由+1 级衍射光的 P 偏振态与-1 级衍射光的 S 偏振态 相干形成,通过琼斯矩阵的计算可得经光栅后的 四路光电流信号公式:

$$I_1 \approx \frac{1}{2} [1 + \cos(\omega t - 2\phi_{G_1})]$$
, (1)

$$I_2 \approx \frac{1}{2} [1 + \cos(\omega t + 2\phi_{G_1})]$$
, (2)

$$I_{3} \approx 2\{1 + \cos [\omega t - (-\phi_{G_{3}} + 2\phi_{G_{1}} - \phi_{G_{2}})]\}$$
(3)

$$I_4 \approx 2\{1 + \cos [\omega t + (-\phi_{G_3} + 2\phi_{G_1} - \phi_{G_2})]\},$$
(4)

其中: ω 为外差光源的角频差; ϕ_{Gi} (*i*=1 2 3) 为相 移量 栅距为 d_{gi} (*i*=1 2 3), 位移量为 d_i ,则 ϕ_{Gi} 可 表示为式(5)

$$\phi_{G_i} = m \frac{2\pi d_i}{d_{g_i}} \quad , \tag{5}$$

其中 *i*=1 2 3; *m*=1 2。 则位移量 *d_i*(*i*=1 2) 可表示为式(6)、(7):

$$d_{1} = \frac{\phi_{12} d_{EGP}}{2\pi} , \qquad (6)$$

$$d_2 = \frac{\phi_{34} d_{\text{EGP}}}{2\pi} \quad , \tag{7}$$

其中: d_{EGP}为有效光栅间距。

3.2 基于光栅的二维位移测量

测量的更高要求为在传统一维测量的基础上 能够测量二维至多维的位移量,且需实现多轴向 测量^[16]。当前大多采用叠加多个激光干涉仪的



Fig.3 Schematic diagram of three-grating displacement measurement

方式,但常用的激光干涉仪由于其干涉光路较长、测量精度受环境影响大等原因,使得叠加后的系统体积较大、对准精度要求高。因此,二维信息的测量正向着将二维光栅应用于测量系统中并设计开发新的编码算法的方向发展^[17-20]。

3.2.1 二维光栅光学系统

哈尔滨工业大学超精密光电仪器工程研究所 提出基于两个平行光栅的二维位移测量系统,实 现了光栅位移测量的二维应用。采用二维反射型 矩形光栅作为测量元件,测量光栅设计为包含二 维光栅和两个一维光栅的复合透射矩形光栅。平 行激光束发出波长 λ 的激光垂直入射到二维反 射式光栅上,然后利用扫描光栅和标度光栅的衍 射效应产生多阶衍射光束,如图 4 所示。这些衍 射光束通过测量光栅后 *x* 轴探测单元产生了与 *x* 轴位移相关的 4 条干涉带,同时又产生了与 *y* 轴 位移相关的 4 条干涉带,并由该干涉仪进行检测。 根据标量衍射理论,可以得到衍射光束的相对相 移^[21-22]。经实验验证此二维光栅能够测量二维 位移 稳定性与精度还需进一步验证。



图 4 二维平面光栅编码器基本结构

Fig.4 Basic structure of two dimension planar grating encoder

3.2.2 二维光栅编码

上海光电所及中国科学院大学提出了一种新的二维空间编码模式——二维金矩阵法,用于一般的二维定位。为了实现二维测量,参考两个矩阵进行设计得到图5中的两个轴^[23]。这两个矩阵的每一行都是伪随机数组的一个例子。矩阵A的每一行都和m序列相同,它指的是x轴,矩阵B的行是另一个m序列,第二行是循环移位的结果,从第一行开始,矩阵B的其余行遵循下一行的规则从前一个循环移位,然后矩阵B指向y轴。结果(矩阵C)在矩阵A和B之间进行异或运算。有这样性质的子矩阵是独一无二的,因此,就像伪随机数组的一维测量一样,来进行二维测量。



图 5 编码原理 Fig.5 Coding principle

3.3 基于光栅的三维位移测量三维测量原理多从空间光路设计的角度出发 在空间放置两个至多个一维或二维光栅 利用

偏振分光棱镜将携带位移信息的光束进行汇合, 形成干涉,后经解算得到位移信息。此外,近几年 部分学者从图像处理的角度基于二维图像处理, 对三维位移量进行检测^[24-25]。

3.3.1 基于二维光栅的三维测量系统

上海交通大学研究人员提出的基于正交衍射 光栅的三维纳米位移传感器^[26] 实现了对 *xyz* 三 方向的位移测量,光路示意图如图 6 所示。



Fig. 6 Light path of three dimension displacement measurement

在该系统中 构造了两个相同的二维正交衍 射光栅,分别作为二维测量光栅和二维参考光栅。 光栅在 X 方向和 Y 方向的光栅间距为 0.5 μm。 激光器发射的激光被分成四束,偏振光显微镜 (PBS1)获得两束光,透射部分为参考 p 偏振光, 反射部分为测量 s 偏振光,通过入射角相同的参 考光栅分别引入 4 束参考光,分别在参考光衍射 后返回一阶衍射光路,光栅衍射的一阶光会由原 路径返回。参考光路和实测光路的四束光在偏振 分光器(PBS1)处重新汇合。此时,参考光束通过 1/4 波片(QWP1)两次,从 p 光变为 s 光,当参考 光路的光束再次通过偏振光显微镜(PBS1)时,它 被反射,同样,被测光束通过 1/4 波片(QWP2)两 次,其极化方向由 s 光变为 p 光。此时,通过偏振 光显微镜(PBS1)将光路的光束传输到四通道检 测光路,得到了两个具有位移信息的光信号,它们 的极化方向相互垂直。通过1/4 波片(QWP2)后 旋转两个光信号的偏振方向,通过分光镜(BS)、 PBS2和PBS3后,当极化方向相同时,它们最终 可以相互干涉,在光电探测器中得到了两个90度 相位差的正弦信号。当测量光栅的位置发生变化 时,探测器表面的干涉条纹会发生周期性的明暗 变化,通过检测干涉条纹的变化可以计算出位移 信息。经电子学细分后,理论上系统分辨率可以 达到0.4868 nm,但受到光栅条纹信号的限制,无 法达到此精度,还需要具体分析。

3.3.2 基于数字图像处理的三维位移测量

山东师范大学光学与光子器件重点实验室孙 平等人提出基于数字图像相关(DIC)和光流 (OF)相结合的三维位移同步测量技术,从两幅连 续干涉图中即可准确地提取出平面内位移和平面 外位移。利用 DIC 确定连续两帧图像之间的平 面内位移后,通过速度场和原始图像的局部频率 估计,由开窗傅立叶变换算法计算得到平面外的 全场位移图。通过图7所示装置,使用压电换能 器(PZT)移动一个圆柱体引入变形,通过对变形 前后的两图像进行处理获得了三维位移信息^[27]。 实验结果显示在局部频率大于0.35的区域误差 小于5%。



图 7 三维测量实验装置

Fig.7 Experimental device of three dimension measuring

3.4 外差式光栅位移测量系统

光栅多维测量系统仍未大量投入工业使用, 多处于测试阶段,对于目前大规模工业应用的位 移测量系统而言,提高其测量精度与鲁棒性是当 务之急,因此考虑运用外差干涉测量方法。该方 法由两束频率不同或者波长不同的光束进行叠 加,其形成的干涉信号为随着时间、相位变化的 拍,拍频信号的相位中携带位移信息,经相位解调 技术可获得精准的位移信息。外差干涉测量方法 不受光强变化的影响,对于杂讯信号具有良好的 抑制能力和抗干扰能力。

清华大学机械工程系摩擦学国家重点实验室 提出超精密外差利特罗式光栅干涉位移测量系 统。双频激光器产生外差光源 利用差频激光作 为测量光束 从而提高系统的抗干扰能力 制造了 尺寸仅为 48 mm×48 mm×18 mm 的光栅干涉仪, 在宽松环境下,死程误差仅为±0.05 nm,系统分 辨率达 0.41 nm ,其测量原理如图 8 所示。双频 激光器出射正交偏振光至光栅干涉仪中,双频正 交偏振光经 PBS 后, p 偏振光透射, s 偏振光反 射 p偏振光经过 1/4 波片后变为左旋偏振光 经 过 M2 后以利特罗角入射至光栅发生衍射,负一 级衍射光原路返回至 PBS 后发生反射,再经 M4 进入光纤耦合器; 同理 s 偏振光的正一级衍射光 原路返回后经 1/4 波片、PBS、M4 后进入光纤耦 合器。两束光以重合入射的方式射入光纤耦合 器,形成光学拍频测量信号,经光纤传输至相位 计。当光栅沿光矢量方向运动时,外差相位计利



图 8 外差利特罗式光栅干涉仪位移测量系统原理 Fig.8 Principle of displacement measurement system for heterodyne Littrow interferometer

用参考信号读出光栅运动位移信息^[28-29]。此外,

中国台湾原泽大学等几所高校同样将外差原理应 用于测量光路中来提高测量精度^[30-32]。

3.5 时间光栅位移测量系统

随着对高密度刻划要求的提高,传统光栅刻 划的均匀性难以保证,所以急需开发一种制作简 单、刻划均匀、抗干扰性强的光栅。2000年,重庆 大学机械传动国家重点实验室的彭东林教授首次 提出"时栅"的概念,运用时间测量空间^[33-35]。时 栅位移测量方法是在传感器内部建立"匀速"运 动的参考系 将空间位移差转换为运动系时间差 后进行测量,原理如图9所示。其中静止的参考 点 b 和以速度 v 运动的参考点 a 位于同一圆周 上,当旋转运动的坐标系 S 沿圆周以速度 v_1 匀速 转动,记 S 上某一点顺序扫过点 a、b 时,记对应瞬 时时刻分别为 T_{ai} 和 T_{bi} 。通过测量瞬时时刻 T_{ai} 和 $T_{bi}之间的时间差即可计算出测量点 <math>a$ 与参考点 b之间沿圆周的位移量 x 如式(8):

 $x = v_1 (T_{\rm bi} - T_{\rm ai}) = v_1 \Delta T_i , \qquad (8)$

式中 ΔT_i 为 S'第 *i* 次扫描到参考点 *b* 和被测点 *a* 的时间差 *i*=1 2 3....



图 9 时栅位移测量原理

Fig.9 Principle of time grating displacement measurement

实际上,通过构建一个匀速运动参考系对参 考点 b 与被测点 a 进行扫描,得到两者时间差 ΔT_i,便可换算得到相应的位移 x。而时间差可以 用高频时钟脉冲计数来实现,即可将高频时钟脉 冲序列看做是一个"时间栅"。2004 年,由国家法 定计量检定机构──中国测试技术研究院为圆、 直线时栅出具的检定报告显示,精度分别为 ±0.8″、±0.5 μm;分辨力分别为 0.1″、0.1 μm,目 前圆时栅实际稳定度达到±0.5″的精度水平。 他们由此提出一种用于远距离、纳米级精度 测量的时间光栅传感器^[36-38]。该传感器的工作 原理如图 10 所示,由图 10 可知,其是采用高频时 钟脉冲作为测量标准,通过相对移动的位移与固 定尺、移动尺之间的电容变化成正比的关系,计算 电容值的变化,推算出位移变化量,经试验测试分 析,其精度可达±200 nm。



3.6 光纤光栅(FBG)位移传感器

传统刻划式光栅以其高精度、高分辨力以及 多年发展成熟的制作技术优势已经广泛应用于工 业测量,然而,在极端条件下,光栅由于自身材料 性质的限制,易受腐蚀和温度等影响。1978年, K.O.Hill等人首次观察到掺锗光纤中因光诱导产 生光栅的效应。他们用488 nm 氩离子激光在光 纤中产生驻波干涉条纹,导致纤芯折射率沿轴向 形成周期性微扰,制成了世界上第一只被称之为 "Hill 光栅"的光纤光栅。由于其融合了光纤重量 轻、体积小、抗腐蚀等特性,可使位移传感器微型 化、轻量化,因此对其的应用研究迅速发展起 来^[39-41]。光纤光栅由于体积小、精度高、抗电磁





干扰,且可远距离传输信号,近年来被广泛用于位移传感器,光纤光栅(FBG)传感器的测量原理如图 11 所示。当一定带宽的激光穿过光栅时,有一部分窄带宽的光被返回,返回的一定波长的光波作为反射信号,称为布拉格波长。

$$\lambda_{\rm B} = 2n_{\rm eff}\Lambda \quad , \qquad (9)$$

式中 $\lambda_{\rm B}$ 为布拉格波长 $n_{\rm eff}$ 为核心层的反射系数, Λ 为布拉格光栅的模量系数。

材料参数 n_{eff}和 A 会随着温度和应变的改变 而发生相应变化。

新加坡大学美国生物医学工程学院提出一种 新型具有亚微米分辨率的光纤布拉格光栅位移传 感器。该传感器主要由高度悬置的光纤、T型悬 臂梁、楔形滑块和恢复弹簧组成,如图 12 所示。 利用预拉伸力悬置光纤,将光纤两端粘在传感器 框架上,T型悬臂梁尖端的顶面与悬臂光纤的中 点接触,尖端连接并沿楔形滑块移动。交互式探 头接收位移输入,并与T型悬臂梁形成转换机 构,使水平位移转化为施加在纤维中点上的垂直 运动,位移可由相应的光纤光栅中心波长偏移和 转换机构的结构参数来确定^[12,4243]。当温度恒定 时,FBG 反射中心波长偏移与应变变化的关系可 表示为(10)、(11):

$$\frac{\Delta\lambda_{0}}{\lambda} = (1 - \rho_{e}) \Delta\varepsilon \quad , \qquad (10)$$

$$\Delta \varepsilon = \frac{\sqrt{l^2 + y^2} + t}{1 + t} - 1 \quad , \tag{11}$$

式中 $\Delta\lambda_0$ 表示光纤光栅中心波长变化 λ 是最初 的光纤光栅反射中心波长 ρ_e 代表光学应变系数 , $\Delta\varepsilon$ 是光纤对于其初始状态的应变增量 t 是接触 宽度 γ 是垂直方向位移量。经试验测试分析知 该系统在 1.0~2.0 mm 内具有 0.48 μ m 的高分辨 率和 2 086.27 pm/mm 的高灵敏度。



Fig.12 Fiber Bragg displacement sensor

综上所述,基于光栅的位移测量技术已经从 传统的透射型双栅线位移形式发展到平面位移、 三维位移形式,同时衍生出了多种以光栅衍射为 基础的高精度位移测量系统,本文将几种有代表性的光栅测量系统的优缺点列于表1所示。

表1	基于光栅的位移测量系统优缺点对照表

Tab.1	The advantages and	disadvantages of	grating-based	precision	displacement	measurement
-------	--------------------	------------------	---------------	-----------	--------------	-------------

系统名称	研究单位	优点	缺点
三光栅组合干涉仪	中国台湾元智大学哈尔滨	最佳组合位移误差在 10 nm	误差会随着三光栅有效栅
	工业大学	以内测量的相位是 360 度,对	距的增加而增加
		环境干扰具有较强的免疫力	
基于两个平行光栅的	哈尔滨工业大学超精密光	可测量光栅平面的二维位移,	光栅结构复杂 ,实际装调难
二维位移测量系统	电仪器工程研究所	利用扫描光栅代替棱镜对干	度高 ,精度、稳定性等参数
		涉信号的相位进行调制 ,使编	有待验证,停留在实验室测
		码器结构紧凑	试阶段

基于正交衍射光栅的 三维纳米位移传感器	上海交通大学	实现了三维纳米级的位移测 量	安装定位要求高,结构复 杂,处于试验测试阶段
超精密外差利特罗式 光栅干涉位移测量系 统	清华大学机械工程系摩擦 学国家重点实验室与超精 密制造装备及控制北京市 重点实验室	高环境鲁棒性 死程误差小	量程受对称光路结构的限 制
一种用于远距离╮纳 米精度的位移测量的 时间光栅传感器	重庆理工大学机械检测技 术与设备工程研究中心	测量范围大 ,测量精度达到纳 米级 ,制造成本低 ,不需要被 测物体匀速运动 ,利用时间量 测量精度高	旋转磁场均匀度受速度制 约 时栅的加工误差对测量 精度影响大 高速动态测量 易发生畸变
光纤光栅(FBG)位移 传感器	新加坡大学美国生物医学 工程学院	抗电磁干扰、抗腐蚀性强 ,可 同时实现对位移与温度的检 测	测量精度较低,加工工艺复 杂 信号解调设备复杂

4 光栅位移测量技术发展趋势

第4期

目前光栅位移测量技术具有以下特点:(1) 光栅制作刻线长度有限,限制了光栅测量系统的 检测范围;(2)高密度光栅刻线困难,工艺复杂, 制作环境要求高;(3)光栅位移测量系统多为对 称光路,测量元件间的位置误差对测量精度影响 严重;(4)由于刻线密度的限制,仅通过提高刻线 密度来提高测量精度难以实现;(5)基于光栅的 一维位移测量发展成熟,多维测量仍在研究测试 中。

综上所述,在未来发展中,光栅位移测量技术 需要在以下几个方面展开研究:

(1)提高光栅制作技术。针对光栅刻线环境 条件要求高、高刻线密度光栅制作困难的现状,光 栅制作应开发新的技术,以制作高刻线数、大量程 的衍射光栅。

(2)设计新的测量系统。现有成熟的光栅位 移测量系统多应用对称式光路,光路位置误差对 测量结果影响严重,为此应研究新的测量原理,结 合其他光学元件,设计简洁实用的测量光路。

(3)融合多元件特性,开发新型光栅元件。 光栅测量不仅局限于传统光栅元件,开发结合其 他元件,制作新型光栅,发挥各自的优越性也是光 栅位移测量技术的发展方向之一。

(4)发展多维测量技术。现有光栅线位移测

量技术发展成熟 在工业等领域大规模使用 但多 维测量多处在测试分析阶段 ,需要在保证精度及 分辨力的情况下 ,实现动态条件下的多维位移测 量。

(5)误差理论分析。结合光栅制作误差、系 统装调误差、环境误差、电子细分误差等,分析整 体误差的产生与消除,在量化的分析上研究补偿 技术。

(6)设计新的编码算法。结合多维光栅的结构,设计新的简单有效的编码算法用于多维位移测量光路中,通过算法的应用来降低维度、减小误差,简化测量光路的结构。

5 结束语

光栅位移测量技术研究在工程应用中具有重 要意义,特别是在精密位移测量方面。本文在阅 读了大量基于光栅的位移测量文献后,对比了现 有典型的光栅位移测量系统。成熟的测量技术已 经可以达到纳米级测量,多维光栅测量技术虽然 已经提出,但技术尚不成熟,未大规模投入工业使 用,且光栅位移测量技术仍受刻线精度和测量方 法的限制。因此,高精度、高分辨力、高鲁棒性、结 构简单、微型化、多维化、多技术融合将是未来发 展方向。经过多年的发展,基于光栅的位移测量 系统已经取得了大量的成果,随着科学技术的迅 速发展,光栅测量技术将更加完善。

参考文献:

- [1] 吕强 李文昊 巴音贺希格 等.基于衍射光栅的干涉式精密位移测量系统 [J].中国光学 2017,10(1):39-50.
 LV Q ,LI W H ,BAYANHESHIG ,et al.. Interferometric precision displacement measurement system based on diffraction grating [J]. Chinese Optics 2017,10(1):39-50.(in Chinese)
- [2] 尚平.高精度衍射光栅干涉位移传感器及关键技术研究 [D].合肥: 合肥工业大学 2012. SHANG P. Study on the key technology of high-resolution diffraction grating interferometric transducer of linear displacements [D]. Hefei: Hefei University of Technology 2012.(in Chinese)
- [3] 刘焱,王烨.位移传感器的技术发展现状与发展趋势[J].自动化技术与应用 2013 32(6):76-80,101.
 LIU Y, WANG Y. Present status and trend of technical development of displacement sensor [J]. Techniques of Automation & Applications 2013 32(6):76-80,101.(in Chinese)
- [4] 江孝伟 武华.一维增透亚波长光栅的研究[J].发光学报 2017 38(2):177-181
 JIANG X W ,WU H. Research of 1D sub-wavelength grating anti-reflection[J]. Chinese Journal of Luminescence 2017 38 (2):177-181.(in Chinese)
- [5] 刘桂香 ,林海 ,庞伟秀 ,等.掺杂 Sm₂O₃的向列相液晶 TEB30A 光栅衍射特性研究 [J].液晶与显示 ,2018 ,33(10): 851-856.

LIU G X LIN H ,PANG W X *et al.*. Diffraction characteristics of nematic liquid crystal TEB30A grating doped with Sm₂O₃ [J]. *Chinese Journal of Liquid Crystals and Displays* 2018 33(10): 851-856.(in Chinese)

[6] 李文昊 差岩秀 吴娜 等.极紫外波段变栅距光栅刻槽密度变化及光谱分辨能力分析 [J].发光学报 2015 36(9):
 1094-1099.
 LI W H JIANG Y X ,WU N *et al.*. Analysis for groove density and spectral resolution of varied-line-space gratings in

LI W H JIANG Y X , WU N *et al.*. Analysis for groove density and spectral resolution of varied-line-space gratings in EUV spectrum [J]. *Chinese Journal of Luminescence* 2015 36(9): 1094–1099.(in Chinese)

- [7] 张爽 朱万彬 李健 等.激光位移传感器传感探头微小型光学系统设计[J].中国光学 2018,11(6):1001-1010. ZHANG SH ZHU W Q LI J *et al.*. Design of micro-optical system for laser displacement sensor sensing probe[J]. *Chi-nese Optics* 2018,11(6):1001-1010.(in Chinese)
- [8] 李秋顺 向栋 陈超 ,等.单端面长周期光栅透射模式测量技术 [J].发光学报 2017 38(8): 1090-1096.
 LI Q SH XIANG D CHEN CH *et al.*. Transmission mode measurement technique of long period grating based on a single end face [J]. *Chinese Journal of Luminescence* 2017 38(8): 1090-1096.(in Chinese)
- [9] 乔静,谢生,毛陆虹,等.吸收增强的光栅型金属-半导体-金属光电探测器的优化设计[J].发光学报,2018,39(3): 363-368.

QIAO J XIE SH ,MAO L H *et al.*. Optimum design of silicon-based metal-semiconductor-metal photodetector with subwavelength metal grating [J]. *Chinese Journal of Luminescence* 2018 39(3): 363-368.(in Chinese)

- [10] 王国超 颜树华 高雷,等.光栅干涉位移测量技术发展综述[J].激光技术 2010 34(5):661-664,716.
 WANG G CH, YAN SH H GAO L *et al.*. Development of displacement measurement technologies based on grating interferometry [J]. *Laser Technology* 2010 34(5):661-664,716.(in Chinese)
- [11] 李琳.基于光栅衍射光干涉的位移测量技术研究[D].长春:中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 2010. LI L. Displacement measuring technology based on diffractive light of grating interference [D]. Changchun: Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics Chinese Academy of Sciences 2010.(in Chinese)
- [12] 楚兴春.纳米光栅干涉位移测量关键技术的研究[D].长沙: 国防科学技术大学 2005.
 CHU X CH. Research on key technologies of nanometer displacement measurement by grating interferometry[D]. Chang-sha: National University of Defense Technology 2005.(in Chinese)
- [13] WEI CH H ,YAN SH H ,LIN C B *et al.*. Compact grating displacement measurement system with a 3×3 coupler [J]. Chinese Optics Letters ,2015 ,13(5):051301.
- [14] HSU C C CHEN H TSENG H Y et al.. High displacement resolution encoder by using triple grating combination interferometer [J]. Optics & Laser Technology 2018, 105: 221–228.

- [15] 苏东风 续志军.基于反射式三光栅光学系统的金属光栅编码器 [J].红外与激光工程 2008,7(S1):84-86. SU D F XU ZH J. Metal grating encoder based on three-grating reflection optical system [J]. Infrared and Laser Engineering 2008 37(S1):84-86.(in Chinese)
- [16] HSIEH H L PAN S W. Development of a grating-based interferometer for six-degree-of-freedom displacement and angle measurements [J]. Optics Express 2015 23(3): 2451-2465.
- [17] 夏豪杰.高精度二维平面光栅测量系统及关键技术研究[D].合肥: 合肥工业大学, 2006. XIA H J. Research on precise 2-D plane grating measurement system and key technology [D]. Hefei: Hefei University of Technology 2006.(in Chinese)
- [18] HSU C C , KAO M CH , HUANG K C *et al.*. Reflection type displacement sensor with volume hologram for in-plane displacement measurement [C]. Proceedings of 2012 International Conference on Measurement , Information and Control , IEEE 2012: 13–16.
- [19] LIN J ,GUAN J ,WEN F et al.. High-resolution and wide range displacement measurement based on planar grating [J]. Optics Communications 2017 A04: 132–138.
- [20] WEI P P LU X QIAO D CH et al.. Two-dimensional displacement measurement based on two parallel gratings [J]. Review of Scientific Instruments 2018 89(6): 065105.
- [21] LEE J Y "JIANG G A. Displacement measurement using a wavelength-phase-shifting grating interferometer [J]. Optics Express 2013 21(21): 25553-25564.
- [22] GUO D M, YU Y G, KONG L W et al.. Self-mixing grating interferometer with dual laser diodes for sensing of 2-D dynamic displacement [J]. IEEE Journal of Quantum Electronics 2018 54(4): 7500106.
- [23] LI H ZHOU CH H ,WANG SH Q et al.. Two-dimensional gold matrix method for encoding two-dimensional optical arbitrary positions [J]. Optics Express 2018 26(10): 12742–12754.
- [24] HSIEH H L PAN S W. Three-degree-of-freedom displacement measurement using grating-based heterodyne interferometry [J]. Applied Optics 2013 52(27): 6840-6848.
- [25] 孔令胜,王天聪 蔡盛,等.基于二维方孔光栅的平面三维显示[J].液晶与显示 2010 25(6):919-924. KONG L SH, WANG T C, CAI SH *et al.*. Flat-panel 3D display based on 2D square hole barrier [J]. *Chinese Journal of Liquid Crystals and Displays* 2010 25(6):919-924.(in Chinese)
- [26] LIU B SH ,YUAN Y B ,YIN ZH H. Research and design on orthogonal diffraction grating-based 3D nanometer displacement sensor [J]. Proceedings of SPIE 2017 ,10458: 1045818.
- [27] XIAO F ZHAO R SUN P. Three-dimensional displacement measurement based on the combination of digital image correlation and optical flow [J]. Applied Optics 2016 55(29): 8207-8212.
- [28] 王磊杰 涨鸣 朱煜 為.超精密外差利特罗式光栅干涉仪位移测量系统[J].光学 精密工程 2017 25(12):2975-2985.

WANG L J ZHANG M ZHU Y *et al.*. A displacement measurement system for ultra-precision heterodyne Littrow grating interferometer [J]. *Opt. Precision Eng.* 2017 25(12): 2975–2985.(in Chinese)

```
    [29] 陈航.外差式光栅粗/细位移测量系统的研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学 2017.
    CHEN H. Research on heterodyne grating displacement measurement system with high/low displacement resolution [D].
    Harbin: Harbin Institute of Technology 2017.(in Chinese)
```

- [30] 彭东林,刘成康,谭为民.时空坐标转换理论与时栅位移传感器研究[J].仪器仪表学报 2000 21(4): 338-342. PENG D L,LIU CH K, TAN W M. Study on the theory of time-space coordinate transformation and the time grating displacement sensor[J]. Chinese Journal of Scientific Instrument 2000 21(4): 338-342.(in Chinese)
- [31] HSU C C , CHEN H , CHIANG C W *et al.*. Dual displacement resolution encoder by integrating single holographic grating sensor and heterodyne interferometry [J]. *Optics Express* 2017 ,25(24): 30189–30202.
- [32] HSIEH H L ,CHEN W. Heterodyne Wollaston laser encoder for measurement of in-plane displacement [J]. Optics Express 2016 24(8): 8693-8707.
- [33] LEE J Y ,LU M P ,LIN K Y et al.. Measurement of in-plane displacement by wavelength-modulated heterodyne speckle

interferometry [J]. Applied Optics 2012 51(8): 1095-1100.

[34] 彭东林 /付敏 陈锡侯 /等.典型位移传感器分类研究与时栅传感器特点分析 [J].机械工程学报 2018 54(10):36-42.

PENG D L ,FU M ,CHEN X H *et al.*. Classification study on typical displacement sensors and analysis on the characteristics of time grating sensors [J]. *Journal of Mechanical Engineering* 2018 54(10): 36-42.(in Chinese)

- [35] CHEN Z R PU H J LIU X K et al.. A time-grating sensor for displacement measurement with long range and nanometer accuracy [J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 2015 64(11): 3105-3115.
- [36] 彭凯,于治成,刘小康,等.单排差动结构的新型纳米时栅位移传感器[J].仪器仪表学报 2017 38(3):734-740. PENG K, YU ZH CH, LIU X K *et al.*. Novel nanometer time-grating displacement sensor with single row differential structure [J]. *Chinese Journal of Scientific Instrument* 2017 38(3):734-740.(in Chinese)
- [37] LI M W GENG H ,WU Q N et al.. Application of double metal/dielectric gratings in optical displacement detection [J]. Applied Optics 2018 57(13): 3438-3443.
- [38] PU H J ,LIU H ZH ,LIU X K et al.. A novel capacitive absolute positioning sensor based on time grating with nanometer resolution [J]. Mechanical Systems and Signal Processing 2018, 104: 705–715.
- [39] HILL K O ,FUJII Y JOHNSON D C et al.. Photosensitivity in optical fiber waveguides: application to reflection filter fabrication [J]. Applied Physics Letters ,1978 ,32(10): 647-649.
- [40] 李丽.光纤光栅位移传感系统关键技术的研究[D].天津: 天津大学 2007.
 LI L. Study on key techniques of fiber Bragg grating displacement sensoring [D]. Tianjin: Tianjin University ,2007.(in Chinese)
- [41] LI T L ,SHI CH Y ,REN H L. A novel fiber Bragg grating displacement sensor with a sub-micrometer resolution [J]. IEEE Photonics Technology Letters 2017 ,29(14): 1199–1202.
- [42] 谭跃刚 陈宇佳 李瑞亚 等.高精度弓型光纤光栅微位移传感器 [J].光学 精密工程 2018 26(3):556-564.
 TAN Y G CHEN Y J LI R Y *et al.*. High-precision bow-shaped fiber Bragg grating micro-displacement sensors [J]. *Opt. Precision Eng.* 2018 26(3):556-564.(in Chinese)
- [43] 徐东升.一种新型光纤光栅局部位移计在小应变测量中的应用[J].岩土工程学报 2017 39(7):1330-1335.
 X43D SH. New fiber Bragg grating sensor-based local displacement transducer for small strain measurements of soil specimens[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering 2007 39(7):1330-1335.(in Chinese)

作者简介:



高 旭(1987—),女 黑龙江青冈人,博 士研究生,讲师,2009年于吉林大学获 得学士学位,2014年于中国科学院长春 光学精密机械与物理研究所获得博士 学位,主要从事光电精密位移测量技术 和光电传感器方面的研究。E-mail: gaox19870513@163.com



李舒航(1995—),女,吉林长春人,硕士 研究生2018年于长春理工大学获得学 士学位,主要从事光电精密位移测量技 术方面的研究。E-mail: 306746976@qq.